УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26- Д от 20.05.08г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 169П от 28.03. 2016года
по результатам лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Источник»
Юридический адрес: Смоленская область ,Монастырщинский район ,д.Барсуки
Фактический адрес: Смоленская область ,Монастырщинский район, д.Барсуки
Основание для проведения экспертизы: по договору №93 от 24.02.2016года
Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №355П от 24.03.2016года,№354П от 28.03.2016года
Установлено:

проба питьевой воды **из водозаборного устройства д.Сычевка по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует** п.3.3.СанПиН2.1.4.1074-01

проба питьевой воды **из начальной колонки от ар і скважины д.Сычевка** по исследованным санитарно-гигиеническим показателям (железо 0,57 +-0,14 при норме не более0,3) **не соответствует действующим нормативам.** По исследованным микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ.ОМЧ) соответствует п.3.3.СанПиН2.1.4.1074-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании гл.4 ст.2 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении « от 07.12.11 года, качество холодной питьевой воды , отобранной 21.03.2016года **из начальной колонки от артскважины МУП «Источник»** Барсуковского с\п по адресу : Смоленская область, Монастырщинский район**,д.Сычевка , по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 »Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения» ,по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качество холодной питьевой воды , отобранной 21.03.2016года из водозаборного сооружения МУП «Источник» Барсуковского с\п по адресу : Смоленская область, Монастырщинский райощд**.Сычевка , по исследованным микробиологическим показателям не соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» V.

Главный вра' Кабанова Е.Д.8